

RRG.271.8.2017

Wyjaśnienie nr 2 do zapytania ofertowego

W związku z zapytaniami do zapytania ofertowego z dnia 12.04.2017 r. na „Dostawę zasilaczy awaryjnych UPS” wyjaśniam:

1. **Zapytanie nr 3** z dnia 14 kwietnia 2017 r. o treści: „Wg naszej wiedzy Czystą sinusoidą charakteryzują się tylko UPS w technologii ONLINE. Wszystkie inne technologie to różne aproksymacje sinusoidy. Czas przełączania w technologii ONLINE jest parametrem teoretycznym , przełączanie w nich nie występuje, Toteż proszę o zmianę wymagań: W szczególności błędnego zapisu: „kształt napięcia wyjściowego akumulatora: czysta sinusoida” - słowo „akumulatora” należ wykreślić i jeśli będzie ono zastąpione słowem „UPS” To skieruje to zapytanie w stronę UPS ONLINE a wówczas trzeba również wykreślić czas przełączania 3ms Bo inaczej wymagania Państwa są sprzeczne.”

Odpowiedź: Zamawiający nie określa technologii dostarczonych urządzeń (off-line, line-interactive, on-line) w zapytaniu ofertowym określone zostały minimalne wymagane parametry. Zamawiający podtrzymuje wymagania w tym zakresie.

Z UR. WÓJTA
Leszek Józwiak
ZASTĘPCA WÓJTA