

RRG.271.12.2025

WYJAŚNIENIE NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z zapytaniem do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.03.2025 r. na realizację zadania: „Instalacja i montaż klimatyzacji typu split w serwerowni Urzędu Gminy”, wyjaśniam:

1. Zapytanie nr 1 z dnia 26.03.2025 r. o treści:

Dzień dobry,

Piszę z zapytaniem dot. zamówienia „Instalacja i montaż klimatyzacji typu split w serwerowni Urzędu Gminy” Wola Uhruska.

Jaka jest orientacyjna długość linii chłodniczej pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną tej klimatyzacji?

Odpowiedź: **Ok. 12-14 mb.**

Dodatkowo zamawiający dołącza do ogłoszenia o zamówieniu rzut piwnicy z wyszczególnionym pomieszczeniem serwerowni z zaznaczeniem jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz przewodami.